

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Исполнительного
комитета Мензелинского
Муниципального района
(К. Р. Назмиев)

«29» 05 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 121 29.05.2020

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад
комбинированного вида №11 «Шатлык» Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423700, РТ, Мензелинский муниципальный район, г. Мензелинск, ул. Воинов-интернационалистов,
д.36, тел. 8(85555)3-51-82, e-mail: 2880000003@edu.tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района РТ

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
Департамент, комитет

2. Вид деятельности Образование

3. Форма собственности муниципальная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 3 этажей; год постройки (капитального ремонта) 2014/-
Муниципальная, ведомственная, частная

кадастровый номер участка 16:28:180401:873; номер БТИ здания 16:28:180401:934 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 297/331.

6. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(отметить фактическую доступность)

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле- коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект доступен в зоне оказания услуги					
Объект частично доступен	да	да	да	да	да

7. Выводы:

Объект доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично

Доступен для инвалидов частично доступен в зоне оказания услуг на кресле-коляске

Частично доступен с поражением опорно-двигательного аппарата

Частично доступен с поражением зрения

Частично доступен с поражением слуха

Частично доступен других маломобильных групп населения

Порт составлен на основании _____ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

оставления паспорта « _____ » _____ 20 _____ г.

оводитель рабочей группы _____

оводитель объекта _____

тво инвалидов _____

(Чухланцев Д.А.)

(Калинина Н.Н.)

(Калинина С.А.)



Приложение № 1
Паспорту доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий.

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	примечания
1	2	3	4		5
1.	Пешеходные пути	-установка рельефных тактильных полос на путях движения -оборудование знаками доступности -установка декоративного ограждения, выполняющую направляющую функцию	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
2.	Автостоянки	-оборудование подъездных путей - оборудование парковочного места для инвалидов -установка информационных знаков	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
3.	Входная группа	Реконструкция крыльца, тамбура, создание разворотной площадки, установка поручней, адаптировать входную группу	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
4.	Пути движения в зданиях или сооружениях	-размещение табличек с азбукой Брайля у дверей, установка указателей направления движения -реконструкция разворотных площадок -оборудование указательными стрелками -оборудование знаками доступности помещений -установка настенных поручней	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
5.	Планировочные решения	-оборудование кабины индивидуального обслуживания - установка индукционной петли, кнопки вызова в группах	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
6.	Санитарно-гигиенические помещения	-демонтаж помещения -реконструкция дверных проемов - установка настенных и опорных поручней, штанги -оборудование кнопкой экстренного вызова - установка сенсорных смесителей	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
7.	Пожарная безопасность	-установка средств сигнализации о безопасности предусматривающей тактильную информацию	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
8.	Средства информации и ориентирования	-Установка информационного табло, монитора, индукционной петли, табличек Брайля	2019-2022 гг.		При наличии финансирования

	безопасность и удобство использования	- оборудование кабины индивидуального обслуживания	2019-2022 гг.		При наличии финансирования
--	---------------------------------------	--	---------------	--	----------------------------

Руководитель рабочей группы
 Заместитель руководителя исполнительного
 комитета Мензелинского муниципального района
 (должность)



Чухланцев Д.А.
 (подпись) (фамилия, и.о.)

20__ г.


*Пред-ль МРДОИ
 Кассинова Р.А.*



Руководитель объекта
 Заведующий МБДОУ №11 «Шатлык»
 Мензелинского муниципального района
 (должность)

Калинина Н.Н.
 (подпись) (фамилия, и.о.)

«__» 20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Исполнительного
комитета Мензелинского
муниципального района

(К.Р. Назмиев)

20 ____ г.



АКТ

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий**

№ ____ / ____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад комбинированного вида №11 «Шатлык» Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423700, РТ, Мензелинский муниципальный район, г. Мензелинск, ул. Воинов-интернационалистов, д.36, тел. 8(85555)3-51-82, e-mail: 2880000003@edu.tatar.ru

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района РТ

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района

2. Вид деятельности образование

3. Форма собственности муниципальная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 3 этажей; год постройки (капитального ремонта) 2014/-

кадастровый номер участка 16:28:180401:873; номер БТИ здания 16:28:180401:934 ;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость 297/331

6. Функциональное назначение объекта: дошкольное образование

социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

I. Пешеходные пути

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	имеются	-
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Более 1,8 м	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	соответствует	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	соответствует	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует	-
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	-	-
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	соответствует	-
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, 0	-	-
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие			для всех категорий	имеется	-
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий			К, 0	-	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие			для всех категорий	доступны	-
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с	наличие			для всех категорий	не имеется	-

	тротуара на уровень дорожного полотна						
	Лестницы наружные						
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	не имеется	-
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	имеются	-
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	соответствует	-
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, 0, М	не имеется	-
	Пандусы наружные						
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, 0, М	имеется	-
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, 0, М	соответствует	-
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, 0, М	-	-
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, 0, М	соответствует	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, 0, М	соответствует	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, 0, м	соответствует	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	к, 0, м	соответствует	-
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	к, 0, м	соответствует	-
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, 0, М	соответствует	-
	Препятствия на пешеходных путях						

Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	соответствует	-
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	-	-
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	-	-
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	с	-	-
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	с	-	-
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	-	-
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	-	-
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-	-
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	-	-
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	с	-	-
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	-	-

	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват - квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	-	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	с	-	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	с	-	-
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	с	имеется	-
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	-	-
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	не имеется	-

2.СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	-	-
	Удаленность от входов мест личного	не далее	100	м	К	-	-

	автотранспорта инвалидов при жилых зданиях						
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	-	-
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	-	-
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	-	-
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	-	-
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	соответствует	-
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие			К	не имеется	-

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	установлен норматив 6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие			для всех категорий	имеется	-
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие			для всех категорий	имеется	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	соответствует	-
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	не имеется	-
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	-	-
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	не имеется	-
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-	-
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	не имеется	-

Пандус наружный							
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, 0, М	соответствует	-	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, 0, М	-	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, 0, М	соответствует	-	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, 0, М	соответствует	-	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, 0, М	соответствует	-	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, 0, М	соответствует	-	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, 0, М	соответствует	-	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, 0, М	соответствует	-	
Тамбур							
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	соответствует	-	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	соответствует	-	
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	-	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	-	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	соответствует	-	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	соответствует	-	

*******4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)**

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
--	----------	--------------------	---------	------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	установлен норматив 6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	соответствует	-
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	-
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	к	соответствует	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	-
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует	-
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	соответствует	-
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие			К, О, М	не имеется	-
	Лифты						
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	к	-	-
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	к	-	-
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	к	-	-
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на	наличие			к	не имеется	--

	креслах-колясках						
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	-
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	имеется	-
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	имеется	-
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	имеется	-
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	имеется	-
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	имеется	-
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие			для всех, кроме К	имеется	-
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-	-
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	-	-
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	-	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	не имеется	-
	Пандусы						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	к, о, м	-	-
	Ширина пандуса при двустороннем	не менее	1,8	м	к, о, м	-	-

	движении						
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, 0, М	-	-
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, о, м	-	-
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	к, о, м	-	-
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	к, о, м	-	-
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	к, о, м	-	-
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	к, о, м	-	-
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	с	-	-
****	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	к	соответствует	-
	Высота порогов	не более	0,025	м	к	соответствует	-
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	к	соответствует	-
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	соответствует	-
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	соответствует	-
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, 0, М	соответствует	-
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	-	-

Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие				для всех категорий	имеется	-
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м		К	-	-
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м		К	соответствует	-
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м		С	-	-

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	не имеется	создание, монтаж
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	-
	Зоны отдыха						
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на	наличие			для всех категорий	имеется	-

	каждом этаже, доступном для МГН						
	Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Расстановка оборудования						
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе			К	не имеется	оборудование
	Подходы к оборудованию и мебели						
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	-	создание
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	-	-
	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Читальные залы						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Раздевальные в спортивных сооружениях						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	не имеется	-
	Индивидуальные кабины (площадь каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие			К	не имеется	-
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	-
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	-

Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие				К	не имеется	-
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5				-	-
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м		К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м		К	-	-
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м		К	-	-
Комната отдыха при раздевальных							
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²		К	-	-
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²		К	-	-
Шкафы для хранения							
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие				К	не имеется	-
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м		для всех категорий	-	-

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь помещений							
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	-
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	к	-	-
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	к	-	-

	Ширина помещений						
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	к	-	-
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	к	-	-
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	к	-	-
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 x 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 x 2,2	-	м	К	-	-
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 x 1,6	-	м	К	-	-
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	с, г	не имеется	-

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие			К, 0	имеется	-
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, 0	соответствует	-
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, 0	соответствует	-
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	к	не имеется	-

Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, 0	не имеется	-
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, 0	не имеется	-
Душевые						
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	не имеется	-
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	не имеется	-
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	-
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	-
Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К		
Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	-
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	-
Удобство использования						
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	имеется	замена
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	не имеется	установка
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	не имеется	установка

7. Пожарная безопасность

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие			К, О, с, г	имеется	-
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие			К, О, с, г	не имеется	-
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие			К, О	не имеется	-
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие			К, О, с, г	не имеется	-
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, с, г	соответствует	-
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	соответствует	-
	Ширина эвакуационных путей						

Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	соответствует	-
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует	-
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	соответствует	-
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	-	-
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	соответствует	-
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	5 мин.	-
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие			К, О, С, Г	не имеется	-
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие			К, О, С, Г	не имеется	-
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, о, с, г	-	-
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери	наличие			К, о, с, г	не имеется	-

	эвакуационного выхода						
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие			К, О, С, Г	не имеется	-
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие			К, О, С, Г	имеется	-
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие			К, О, С, Г	не имеется	-
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие			К, О, С, Г	имеется	-
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие			К, О, С, Г	имеется	-
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие			К, О, С, Г	имеется	-

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении	наличие			К, О, С, Г	имеется	установка

функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.							
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие			К, 0, с, г	имеется	установка	
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий				К, 0, с, г	имеется	-	
Звуковая информация							
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	с	имеется	установка	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	не имеется	установка	
Освещенность							
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, 0, С, Г	имеется	-	
Связь с диспетчером или дежурным							
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие			К, 0, С, Г	не имеется	установка	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие			К, 0, С, Г	не имеется	установка	
Рельефные информирующие обозначения							
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной	на высоте от на высоте до	М 1,75	м	с	-	установка	

	ручки						
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие			С	не имеется	установка
	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	не имеется	установка
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	-	-
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	-	-
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	-	-
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	-	-
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	-	-

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, 0, С	соответствует	-
	Ограждения с поручнями вдоль обеих	более	0,45	м	К, 0, С	соответствует	-

	сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот						
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие			К	не имеется	-
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К,О,С,Г	не имеется	-
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	М	К,О,С,Г	-	-
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	М	К,О,С,Г	-	-
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	М	К,О,С	-	-
	Расположение выключателей розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	М	К,О,С	-	-
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров,	наличие	-	-	К,О,С,Г	не имеется	-

исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно						
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	-	-

* Примечание: Уклон (в°)-отношение высоты подъема к длине подъема, умножение на 100%

10.Выводы

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (П)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
	Пешеходные пути	+	+	+	+	+
	Автостоянки	-	-	+	+	+
	Входная группа	+	+	-	+	+
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	+	+	+
	Планировочные решения	+	+	+	+	+
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	+	+	+
	Пожарная безопасность	+	+	+	+	+
	Средства информации и ориентирования	+	+	+	+	+
	Безопасность и удобство использования	-	-	+	+	+

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат исполнения	примечания
1	2	3	4		5
1.	Пешеходные пути	-установка рельефных тактильных полос на путях движения -оборудование знаками доступности -установка декоративного ограждения, выполняющую направляющую функцию			
2.	Автостоянки	-оборудование подъездных путей - оборудование парковочного места для инвалидов -установка информационных знаков			
3.	Входная группа	Реконструкция крыльца, тамбура, создание разворотной площадки, установка поручней, адаптировать входную группу			
4.	Пути движения в зданиях или сооружениях	-размещение табличек с азбукой Брайля у дверей, установка указателей направления движения -реконструкция разворотных площадок -оборудование указательными стрелками -оборудование знаками доступности помещений -установка настенных поручней			
5.	Планировочные решения	-оборудование кабины индивидуального обслуживания - установка индукционной петли, кнопки вызова в группах			
6.	Санитарно-гигиенические помещения	-демонтаж помещения -реконструкция дверных проемов - установка настенных и опорных поручней, штанги -оборудование кнопкой экстренного вызова - установка сенсорных смесителей			
7.	Пожарная безопасность	-установка средств сигнализации о безопасности предусматривающей тактильную информацию			
8.	Средства информации и ориентирования	-Установка информационного табло, монитора, индукционной петли, табличек Брайля			

	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ			
--	---------------	--	--	--

Руководитель рабочей группы
 заместитель руководителя исполнительного
 комитета Мензелинского муниципального района
 (подпись)



Чулашнев Д.А.
 (фамилия, и.о.)
 20__ г.
*Директор МРДДИ
 Кожинаева С.В.*



Руководитель объекта
 Заведующий МБДОУ №11 «Шатлык»
 Мензелинского муниципального района
 (подпись)



Калинина Н.Н.
 (фамилия, и.о.)
 20__ г.