



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Казань

« 15 » июля 20 21 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт выездной проверки №180

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №180 от 9.07.2021г. о проведении выездной проверки принятое заместителем начальника отдела НД и ПР по городу Казани УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Заместителем главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Приказчиковым Дмитрием Сергеевичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора-006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Семиным Денисом Александровичем - начальником отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: территории и здания детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Татарстан Республика, город Казань, ул. Чэчэк, 32

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 комбинированного вида" Советского района г.Казани ИНН 1660218125

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13"июля 2021г. 16 час. 00 мин.

по "15"июля 2021г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

6 часов 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13"июля 2021г. 16 час. 00 мин.

по "15"июля 2021г. 16 час. 00 мин.

по месту: Татарстан Республика, город Казань, ул. Чэчэк, 32

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- на здании отсутствует указатель (световой подключенный к электросети или со светоотражающей поверхностью) направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ППР п.48)

- не обеспечено проведение проверки огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР п.42)

- не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания (ППР п.26)

- не организовано проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР п.52)

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтвержден класс пожарной

опасности не более чем класс КМ1 и КМ2 соответственно (по группе горючести-Г4, по воспламеняемости-В3, по группе распространения пламени-РП4) покрытия полов групповых ячеек и зальных помещений декоративно-отделочных материалов в том числе покрытия ПВХ (Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 табл.28, 29 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25)

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтвержден класс пожарной опасности не более чем КМ1 (по группе горючести-Г2) применения в отделке потолков поэтажных коридоров декоративно-отделочных материалов подвесной системы Армстронг (Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 табл.28 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25)

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не представлено подтверждение пределов огнестойкости дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничную клетку не менее EI15 (3-го типа) (Ст. 1, ст.6, ч.3 ст.88 таблица 24 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.25, СП 1.13130.2020 п.5.2.3)

- выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы (частично) дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184, СП 1.13130.2020 п.4.4.6)

- не обеспечено расстояние не менее 0,5м (частично) от дымовых пожарных извещателей до стен (перегородок) и строительных конструкций, выступающих от перекрытия на расстояние более 0,25 м. (Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.16, СП 484.1311500.2020 п.6.6.36)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Семин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Начальник отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Семин Денис Александрович тел. 223-95-64 ond.sov@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» Советского района г.Казани Якупова З.А.

« 15 » июля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____