

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий
 ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО		Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	зрения («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	слуха («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвижающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)
		I. Вход (входы) в здание		
1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		0	0	0
02. поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1	1
3. пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%), При	1	1	1

4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)	ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.	0	0	0
5.	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1
7.	достаточный размер входной площадки*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м	1	1	1
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1	1	1
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1	1	1
10.	тактильно-контрастные указатели		1	1	1
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *				
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		0	0	0
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		1	1	1
14.	система вызова помощи				


II. Пути перемещения внутри здания

15.	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1	1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1	1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1	1
18.	адаптированные лифты *					
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более				
20.	поручни на лестницах		1	1	1	1
21.	горизонтальные поручни на путях движения		1	1	1	1
22.	мобильный гусеничный подъемник		0	0	0	0
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *					
24.	тактильная предупредительная и направляющая разметка на путях движения		0	0	0	0
25.	сменные кресла-коляски		0	0	0	0
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *					
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *					
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и/или контрастным фоне		0	0	0	0
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодiodeвые табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		0	0	0	0
30.	информационный терминал		0	0	0	0
III. Санитарно-гигиенические помещения						
<i>Туалетная комната</i>						
31.	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	1	1	1	1

32.	универсальной (специальной) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размерь, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	1	1	1	1
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не выше 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	1	1
34.	унитаз для инвалидов		1	1	1	1
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски		0	0	0	0
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0	0
37.	раковина с поручнями		0	0	0	0
38.	крючки для одежды, кофты и других принадлежностей		0	0	0	0
39.	водопроводные краны с рычажной ручкой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		0	0	0	0
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		0	0	0	0
41.	сигнала вызова помощника		0	0	0	0
<i>Душевая *</i>						
42.	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1	1
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1	1
44.	душевая кабина с полом без порога		1	1	1	1
45.	нескользкий пол		1	1	1	1
46.	открывание двери наружу		0	0	0	0
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		1	1	1	1
48.	ручная душ		0	0	0	0
49.	настенные поручни		1	1	1	1
50.	сигнала вызова помощника		1	1	1	1
IV. Учебные помещения						
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		1	1	1	1

52.	достаточная ширина дверных проемов		1	1	1	1
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0	0
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0	0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0	0
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1	1
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		1	1	1	1
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде паллисов, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0	0	0	0
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации		0	0	0	0
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры		0	0	0	0
Всего (в баллах):			29	29	29	29
Максимальный балл			53	53	53	53
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			55	55	55	55

Директор техникума



И.И.Хабипов