



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ПРОКУРАТУРА
АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА**

Романова ул., 5, п.г.т. Аксубаево, 423060

19.08.2021 № 02-08-03



Директору
МБДОУ Детский сад «Солнышко»

Загидуллиной А.Д.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального законодательства о противопожарной и антитеррористической безопасности

Прокуратурой района в рамках поступившего поручения прокуратуры Республики Татарстан проведена проверка соблюдения в учреждении требований противопожарной и антитеррористической безопасности.

Согласно ст.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Закон) основополагающими принципами противодействия терроризму в частности являются: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий (ч.3 ст.5 Закона).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее по тексту – Постановление).

В соответствии с п.24 Постановления в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Прокуратура Аксубаевского района
Республики Татарстан
№ Прдр-20920004-195-21/5450-20920004

Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения.

Согласно п. 25 Постановления в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Установлено, что МБДОУ Детский сад «Солнышко» отнесен к третьей категории опасности.

12 мая 2021 года прокуратурой района совместно со специалистом территориального отдела Росгвардии был составлен акт обследования учреждения.

13 мая 2021 года в адрес Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района внесено представление об устранении выявленных на территории района в образовательных учреждениях нарушений антитеррористической безопасности, по результатам рассмотрения которого на 19 августа 2021 года остаются не устраненными определенные нарушения.

В частности, учреждение не охраняется специализированной физической охраной, дооборудовать на 1 этаже здания помещение для охраны.

Также имеют место быть и нарушения противопожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – Правила) руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В нарушение п.13 Правил руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения.

Таким образом, в настоящее время в дошкольном образовательном учреждении не в полной мере обеспечивается безопасное пребывание детей и иных лиц, что является недопустимым и подлежит устранению в кратчайшие сроки.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 9, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района и принять конкретные меры по недопущению совершения указанных в настоящем представлении нарушений закона.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

Э.Р. Хиразев