

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
от 11.11.2021г №146 КНМ 16210061000201339968



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Кировский район)

ул. Кожевническая, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,
(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 151/1
от 29 ноября 2021 года.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 83 комбинированного вида», ИНН: 1656080330, РТ, г. Казань, ул. Ползу-
нова, д. 6.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по по-
жарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республи-
ке Татарстан подполковника внутренней службы В.Г.Емельянова, ст. 6 Федерального

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №146 от «11» ноября 2021 года

в период:

с "16" ноября 2021 г., 9 час. 00 мин. по "16" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.,

с "29" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. по "29" ноября 2021 г., 17 час. 00 мин.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Матвеев В. В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида», ИНН: 1656080330, РТ, г. Казань, ул. Ползунова, д. 6.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида» Ермакова Алевтина Викторовна.

(должность, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не в полном объеме обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.	(п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.10.2022г.	
2.	Отделка пола на путях эвакуации выполнена с применением материалов с неизвестными показателями класса пожарной опасности материалов (старый линолеум). Не допускается использование материалов более чем КМ2.	(ст. 4, 6 табл. 3, 28 ст. 134 ч.8 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ, п.6.25 СНиП 21-01-97*).	10.10.2022г.	
3.	Руководителем организации допускается сужение путей эвакуации (рамка металлодетектора)	(п. 27. 6. Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.10.2022г.	

4.	На дверях, отделяющих поэтажные коридоры от лестничных клеток, отсутствуют устройства для их самозакрывания и уплотнения в притворах.	(п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.10.2022г.	
5.	Инструкция о действиях персонала при срабатывании АУПС на объекте разработана не в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	(п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»).	10.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида» Ермакова Алевтина Викторовна. (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Юдино» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан старший лейтенант внутренней службы Матвеев Владислав Владимирович.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Матвеев
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.