



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Заинскому муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Автозаводская 11, г. Заинск, Республика Татарстан, 423520, т.(885558) 6-78-02.
e-mail: gpnzaink@mail.ru

Предписание № 62

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Шатлык» общеразвивающего вида» Заинского муниципального

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Республики Татарстан (МБДОУ «Шатлык»)

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Заинского муниципального района Республики Татарстан – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Кириллова А.В. № 62 от 14.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 15 час. 00 мин. «16» июля 2021 г., по 16 час. 00 мин. «16» июля 2021 г.,
с 14 час. 00 мин. «20» июля 2021 г., по 16 час. 00 мин. «20» июля 2021 г.,
с 14 час. 00 мин. «29» июля 2021 г., по 15 час. 00 мин. «29» июля 2021 г.,
подполковником внутренней службы Ботуновым Евгением Вячеславовичем
государственным инспектором по пожарному надзору - старшим дознавателем
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому

муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Шатлык» общеразвивающего вида» Заинского муниципального района Республики Татарстан

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим МБДОУ «Шатлык» Ямбаевой Гульзар Фаннуровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в подвале и на 1-ом этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правила противопожарного режима	01.02. 2022 г.	
2.	Не проведено обучение воспитателей и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану мерам пожарной безопасности	п. 3 Правила противопожарного режима, п.54, Приложение №3 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»	01.02. 2022 г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Ботунов Евгений Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«29» 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Асбаева Т.Р.

(подпись)

заверено

(должность)

Асбаева Т.Р.

(фамилия, инициалы)

«29» 07 2021 г.



во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Заинского муниципального района Республики Татарстан – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Кириллова А.В. № 62 от 14.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период: с 15 час. 00 мин. «16» июля 2021 г., по 16 час. 00 мин. «16» июля 2021 г., с 14 час. 00 мин. «20» июля 2021 г., по 16 час. 00 мин. «20» июля 2021 г., с 14 час. 00 мин. «29» июля 2021 г., по 15 час. 00 мин. «29» июля 2021 г., подполковником внутренней службы Ботуновым Евгением Вячеславовичем государственным инспектором по пожарному надзору – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заинскому

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.