



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Инспекции ГСН РТ
от « 05 » июня 2015 г.
№ 90/р

Номер дела 16-18-2014/0116

Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Зеленодольский район
(место составления)

« 05 » июня 2015 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», ИНН 1654022967, ОГРН 1021602841336, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левгафта, д.29,

и подтверждает, что объект капитального строительства «Детский садик в н.п. Осиново на 260 мест». Конструктивная схема здания – крупнопанельное здание с продольными и поперечными несущими стенами. Фундаменты – свайные железобетонные. Наружные стены – трехслойные железобетонные стеновые панели. Внутренние несущие стены – железобетонные панели. Перекрытия – из пустотных железобетонных плит. Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. Кровля – рулонная с утеплителем. Тамбур – двойной с металлической утепленной дверью. Инженерно-техническое обеспечение: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение – централизованное, вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Расчетный часовой расход тепловой энергии – 51,7 Вт/кв.м

Расчетная мощность электроснабжения – 173 кВт

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, оборудованных приборами учета при централизованном: электроснабжении, теплоснабжении, холодном и горячем водоснабжении, – оснащены.

расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение, с. Осиново.

Разрешение на строительство: RU 16519321-18/С/2014 от 01.07.2014 сроком действия до 01.07.2015 выдано Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения.