

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности
по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам Республики Татарстан УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан,

422060, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Заводская, д.23, тел.
(884362) 2-41-35

Предписание N 20 / 1 / 13

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

*«Шеморданский детский сад № 2 «Теремок» Сабинского муниципального района Республики
Татарстан»*

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 20 от 03.02.2020 г.,*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период *с 09 час. 00 мин. 12 февраля 2020 г. по 11 час. 00 мин. 12 февраля 2020 г.*

проведена *плановая, выездная* проверка:

*начальником МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан подполковником внутренней службы Галимуллиним Айнуром
Рифкатовичем и старшим дознавателем МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Хузиным Илдаром
Талгатовичем в отношении МБДОУ «Шеморданский детский сад № 2 «Теремок» Сабинского
муниципального района Республики Татарстан» расположенного по адресу:*

юридический адрес: 422050, РТ, Сабинский МР, с. Шемордан, ул. Молодежная, д. 15А;

адрес фактического осуществления деятельности:

*- 422050, РТ, Сабинский МР, с. Шемордан, ул. Молодежная, д. 15А. Объект категории высокого
риска.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта
защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с :

*Каримовой Гульнаррой Раульевной - заведующий МБДОУ «Шеморданский детский сад № 2
«Теремок» Сабинского муниципального района Республики Татарстан»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N Преподписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заполнение проемов противопожарных стен (двери), предусмотренного в составе объекта пищеблока, а также прачечной выполнить пределом огнестойкости не ниже требуемого – предел огнестойкости двери не ниже 2-го типа | ст. 4, 6 и 88 табл. 24 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону; п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 - Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа). | 01.02.2021 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в *феврале* месяце 2020 г.

(квартал, месяц).

Начальник МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МРРТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
подполковник внутренней службы А.Р.Галимуллин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«12» февраля 2020 г.

М.Л.П.*


Старший дознаватель МОНД и ПР по Сабинскому и
Тюлячинскому МРРТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
майор внутренней службы И.Т.Хузин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«12» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

✓ 
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Шеморданский детский сад №
2 «Теремок» Сабинского муниципального района
Республики Татарстан»
Каримова Гульнара Раульевна
(должность, фамилия, инициалы)

«12»  2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(884362) 2-41-35