

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СПИД «Семья»
в Бавлинском муниципальном районе

Г.К.Латыпова

«15» «сентября» 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1/2021**

г.Бавлы

« 15 » « сентябрь » 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»

1.2. Адрес объекта: 423930, Республика Татарстан, город Бавлы, ул. Первомайская, дом 82 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 2 , 1 - спальный корпус (1 этажное здание) 683,83 кв. м. с переходом в хозяйственно-административное здание (2 этажное здание) 1213,3 кв. м.; 2 - хозяйственный блок (мастерские, сауна, прачечная, гараж, склады) 308,03 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 5096 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1961 – спальный корпус, 2010 – административно-хозяйственное здание; год последнего капитального ремонта: 2018

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

- полное юридическое наименование – согласно Уставу: Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»,

- краткое наименование: ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423930, Республика Татарстан, город Бавлы, ул. Первомайская, дом 82 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе» является некоммерческой организацией, представляет собой социальное учреждение, предназначенное для оказания услуг в стационарной форме для детей и в форме социального обслуживания на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Передвижение по городу без использования пассажирского транспорта, с привокзальной площади можно добраться маршрутным такси № 1,2 до остановки «Комсомольская», затем по дороге 100 метров до ОСИ, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С)	Крыльцо № 1	3,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	35,2,34, 13,23	10,11,12, 13,14, 15,16,22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	6,43,2 20,11,32, 5,3,13, 14,42- 43,29,19	4,2,5,11, 13-14, 42- 43,3,33,25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)	29,31,32	26-28, 29,30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	31,32
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Для решения вопросов доступности необходимо: обеспечить наличие информации на входе на территорию и по пути следования, установить автостоянку и освещение, обустроить покрытие входа в здание с тактильным обозначением, оборудовать санузел для инвалидов согласно требованиям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения, а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании, необходима

установка регулируемого пешеходного перехода с акустическим сопровождением.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные работы, индивидуальные решения с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция входа с тактильно-контрастными указателями
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	По путям движения внутри здания установить поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить поручни к местам назначения здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать санузел для инвалидов согласно требований
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением путей следования, препятствий, мест расположения объектов и т.д.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные работы, индивидуальные решения с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные работы, индивидуальные решения с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2024 год в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, К, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ПД (О, Г, У,) ДП-И (С)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать: не требуется)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://karta.tatar.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: 32 фото на 16 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ: 1 на 18 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) – нет

Председатель комиссии

Хуснуллина И.И.



Первый заместитель руководителя
Исполнительного комитета
по социальным вопросам

Члены комиссии:

Аджалова С.М.



Начальник отдела
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ
в Бавлинском муниципальном районе

Адамова Р.А.



Начальник отдела
инфраструктурного развития
Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района

Валиев А.А.


Начальник отдела
архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района

Белова В.В.



Председатель
Бавлинской районной организации
Татарской Республиканской Организации
Всероссийского общества инвалидов
«Общество инвалидов РТ»

Лыкова О.Н.



Председатель
Бавлинской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

Управленческое решение согласовано « 15 » июля 2021г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____