

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан,
423700, (85555) 3-43-36

Предписание N 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – заведующей муниципального

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Нефтяник» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Спиридоновой Ирине Петровне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее МОНД и ПР) по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ №1 от «10» января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09 час. 30 мин. "18" января 2018 г. по 10 час. 45 мин. "24" января 2018 года инспектором МОНД и ПР по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам старшим лейтенантом внутренней службы Афлятуновым А.Д. совместно с заведующей МБДОУ №1 «Нефтяник» Спиридоновой И.П. проведена проверка территории, здания и помещения МБДОУ №1 «Нефтяник» по адресу: г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 3/15 Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не пройдено обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума ответственного за пожарную безопасность - заведующей по хозяйственной работе Хуснутдиновой С.Н. и двух	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ) 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Афлятунов А.Д.




М.Л.П. <*>  (подпись)

"24" января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


_____ (подпись)


_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 24 » января 2018 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.