



Номер дела 14-14-2015/0001
Экземпляр № 1

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Инспекция ГСН РТ
от «24» августа 2015 г.
№ 193/р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Нижнекамск
(место составления)

«24» августа 2015 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано Муниципальному бюджетному учреждению «Управление дошкольного образования» Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, ОГРН 4021602512997, ИНН 1651023056, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 6А

и подтверждает, что объект капитального строительства «Детский сад на 260 мест», Казань. Фундаменты – свайные с монолитным железобетонным ростверком. Цоколь, наружные стены до отм. 0.00 – сборные железобетонные блоки с утеплителем, внутренние стены – сборные железобетонные блоки, керамический кирпич. Наружные стены – силикатный кирпич с теплоизоляцией и облицовкой керамогранитными плитками по системе вентилируемого фасада. Перекрытия, покрытие, лестницы, перемычки – сборные железобетонные. Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. Тамбур – двойной. Двери наружные – в алюминиевых переплетах, утепленные. Кровля, крыша – плоская с внутренним организованным водостоком. Инженерно-техническое обеспечение: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение – централизованное. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию – 162,657 кВт·ч/(м²·год)

Расчетная мощность потребления электроэнергии – 211 кВт

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, оборудованных прибором учета при централизованном: теплоснабжении, водоснабжении, электроснабжении – оснащены.

расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, микрорайон 31.

16В 001373

Разрешение на строительство № RU16530117-01-69 от 03.06.2015 сроком действия до 01.10.2015, выданное Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Заключения государственной экспертизы проектной документации положительные заключения от 13.08.2014 № 16-1-4-0375-14 (по проекту повторного применения), выданное Управлением государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре, от 20.05.2015 № 16-1-1-0173-15, выданное Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (по рабочему проекту).

Начало строительства

январь 2015 г.

(дата начала работ)

Окончание строительства

август 2015 г.

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: технических регламентов и утвержденной проектной документации

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

1. Акт итоговой проверки от 20.08.2015 № 14-19/0248.

Руководитель Восточного территориального органа



(подпись)

С.А. Цыганцов

(расшифровка подписи)

Консультант отдела Восточного территориального органа

(подпись)

А.А. Ванюков

(расшифровка подписи)

Начальник отдела № 2 Восточного территориального органа

(подпись)

Н.А. Романов

(расшифровка подписи)

Консультант отдела № 2 Восточного территориального органа

(подпись)

И.Т. Вафин

(расшифровка подписи)

Старший специалист отдела № 2 Восточного территориального органа

(подпись)

Е.С. Нестеров

(расшифровка подписи)

Старший специалист отдела № 3 Восточного территориального органа

(подпись)

Р.Х. Маматов

(расшифровка подписи)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчиком с указанием реквизитов документа подтверждающего представительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)