

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №94
«СОЕНЕЧ»
НИЖНЕКАМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЗАВЕДУЮЩИЙ

пр. Строителей, д. 68А,

г. Нижнекамск, 423570

Тел. (8555) 44-88-18

e-mail: radost-94nk@mail.ru

<https://edu.tatar.ru/nkamsk/page2628480.htm>

ОКПО 01554717, ОГРН 1151651002799, ИНН/КПП
1651075544/165101001

Старшему инспектору отдела НД и ПР
по Нижнекамскому муниципальному
району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан майору
внутренней службы Илаловой Э.Р.
от заведующего МБДОУ «Детский сад
№94 «Соенеч» НМР РТ
Ахметгалиевой Р.М.

Исх № 87

09.08.2019

Ответ на предписание

В ответ на предписание от 09.08.2019 сообщая о следующем:
мероприятия по устранению нарушений, указанных в предписании
№ 150/1/90 от 13.09.2019г. выполнены (приложение №1)



Заведующий МБДОУ
«Детский сад №94 «Соенеч» НМР РТ

Р.М.Ахметгалиева

План мероприятий по устранению нарушений указанных в
предписании №150/1/2019

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения
1.	На объекте не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.Графики проведения ТО и ППР щита автоматизации и управления противопожарного водоснабжения отсутствуют	Выполнено. Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода от 01.07.2019
4.	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф 1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа(перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная	Выполнено. Акт приема-передачи к муниципальному контракту №228 от 10.06.2019. Акт освидетельствования скрытых работ.

Заведующий МБДОУ Д/С №94



Ахмет

Ахметгалиева Р.М.