

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нижнекамскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)  
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555, тел. 35-75-09,  
e-mail: ogpnnzhnekamsk@mail.ru

### Предписание № 107/1/69

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

#### Законному представителю юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ  
САД №94 "СОЕНЕЧ" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 107 от " 01 " июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период  
"07 " июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.

"08 " июня 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов  
(рабочих дней/часов)

проведена проверка Заместителем начальника отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Ишелевым  
Максимом Николаевичем, МБДОУ «Детский сад №94 «Соенеч» НМР РТ расположенного по адресу:  
423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, проспект Строителей, дом 68а .

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора  
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов  
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ «Детский сад №94 «Соенеч» НМР РТ Ахметгалиева Роза  
Махияновна, заместитель заведующего по АХЧ Головина Евгения Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Нарушена конструкция дверей отделяющих помещения пищеблока, а именно, отсутствует противопожарное уплотнение (терморасширяющая лента) по периметру дверей, либо проёма, предусмотренного конструкцией двери.	Для предотвращения распространения продуктов горения и открытого пламени следует использовать терморасширяющиеся прокладки. Установку прокладок следует проводить в соответствии с инструкцией изготовителя. Места размещения прокладок устанавливаются согласно конструкторской документации. Зазоры в стыках прокладок не допускаются, за исключением мест размещения ответных и лицевых замковых планок, пассивных ригелей, шпингалетов и петель. ст.4,5,6 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п.5.15.2 ГОСТ 57327-2016.	01.06.2022	
2.	На пути эвакуации первого этажа расположено рабочее место вахтера с установкой мебели (стол) в отступление от проектных решений, препятствующий безопасной эвакуации.	На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытия, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п/п «ж» п.16, п.23, п/п «ю» п.27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
3.	Дымовые извещатели пожарные размещены до электросветильников менее 0,5 м. (помещения группы №7,14)	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. ст.4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.3.6 СП 5.13130.2009.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.