

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Исполнительного комитета
Новошешминского муниципального района

Фассахов Р.Р.

ФИО

(подпись)

2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель учреждения

Михеева Л.В.

ФИО

(подпись)

«01» 09 2021 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новошешминский детский сад «Золотой ключик» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Заливная д.26

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1900,8 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4850 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование: МБДОУ «Новошешминский детский сад «Золотой ключик»»

Юридический адрес организации: 423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с.Новошешминск ул.Заливная д.26

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, частная, муниципальная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: МУ «Отдел образования исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ», 423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Советская, д. 80

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 80 детей

Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*): на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 17.30 час, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории*):

дети дошкольного возраста с 1 года до 7 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями*): нет

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет

5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников.
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска	нет

	сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Построить пешеходный тротуар 2. Предусмотреть тротуар шириной не менее 1,8м. 3. Организовать безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей 4. На границе пешеходных путей установить бордюрный камень высотой не менее 0,30 м 5. На границе эксплуатируемых газонов и площадок установить перепад высот бордюров, бортовых камней не более 0,04м 6. Выполнить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 7. Обеспечить доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства для всех категорий инвалидов 8. Установить ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м 9. Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей на расстояние до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем 0,8м 10. Установить тактильные средства с глубиной рифов 7 мм 11. Установить тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия полоса, выложенная по контуру препятствия,	В рамках реализации Муниципальных Программ Новошешминского муниципального района с.Новошешминск «Социальная защита» «Образование с.Новошешминск на 2021-2025 гг.

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

	шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия 0,8 м 12. Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) на месте поворота плита со стороной квадрата 0,5м 13. Установить тактильные указатели перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) 0,5 14. Установить элементы информации об объекте, доступные для инвалидов 15. Установить расстояние высоты расположения визуальных указателей вне здания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м 16. Установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов 17. Организовать площадку для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов от входов в общественные здания не далее 25м. 18. Установить дорожный знак автостоянок для инвалидов 19. Выполнить дорожную разметку автостоянок для инвалидов 20. Выполнить вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	
	21. Установить смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом расположенные в нижней части от уровня пола в пределах 0,3-0,9 м 22. Установить смотровые панели прозрачных материалов в дверях 23. Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути маркировка высотой не менее шириной не менее 0,1-0,2 м 23. Выполнить смотровые панели из ударопрочных материалов прозрачных дверей 24. Установить защиту противоударной полосы нижней части дверных полотен на высоту не менее 0,3 м 25. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с 26. Обеспечить отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или	

		перепад высот	
2	Санитарно – гигиенические помещения	27. Установить в общественной уборной одну универсальную кабину, доступной для всех категорий граждан 28. Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья 29. Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия 30. Установить расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	В рамках реализации Муниципальных Программ Новошешминского муниципального района с.Новошешминск «Социальная защита» «Образование с.Новошешминск на 2021-2025 гг.
3	Пожарная безопасность	31. Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов 32. Установить синхронную (звуковая и световая) сигнализацию, подключенную к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	В рамках реализации Муниципальных Программ Новошешминского муниципального района с.Новошешминск «Социальная защита» «Образование с.Новошешминск на 2021-2025 гг.
4	Средства информации и ориентирования	33. Организовать обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 34. Установить звуковой информатор в детском саду 35. Установить текстофон в детском саду. Выполнить дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4м до 1,75м 36. Установить направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены полоса шириной не менее 0,5м 37. Установить тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия полоса, выложенная по контуру препятствия шириной 300мм, на расстоянии от препятствия 0,6м	В рамках реализации Муниципальных Программ Новошешминского муниципального района с.Новошешминск «Социальная защита» «Образование с.Новошешминск на 2021-2025 гг.
5	Безопасность и удобство использования	38. Установить расположение выключателей и розеток в помещениях на высоте от уровня пола 0,8м	В рамках реализации Муниципальных

			Программ Новошешминского муниципального района с.Новошешминск «Социальная защита» «Образование» с.Новошешминск на 2021-2025 гг.
--	--	--	--

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 4.8. Период проведения работ: до 2030 года 4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения. 4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ «Новошешминский детский сад «Золотой ключик»» 5. Особые отметки Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 01.09.021г. комиссией, состав которой утвержден приказом заведующего МБДОУ «Новошешминский детский сад «Золотой ключик» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 10 федерального и регионального законодательства

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комитетом по образованию с.Новошешминск

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала

//<https://edu.tatar.ru/nsheshma/page2780364.htm/page3591408.htm>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП- И (У,С,Г) *

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; С-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

Кубиева Ф.М.
ФИО председателя Комиссии

Соловьева О.С.
ФИО члена Комиссии

Завалишина О.Н.
ФИО члена Комиссии

(подпись)

(подпись)

(подпись)