



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан), г.

№ 15625

Казань, ул. Сеченова, д. 13а « 14 » 09 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ганиевой Лилией Наилевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 177 комбинированного вида» Советского района г. Казани, ИНН 1660253610, ОГРН 1151690081487, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420083, РТ, г. Казань, ул. Натана Рахлина, д. 11, фактическое место нахождения: 420083, РТ, г. Казань, ул. Натана Рахлина, д. 11,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе осмотра выявлены нарушения обязательных требований Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20):

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются требования к отделке потолков, а именно: в коридоре между группами № 15 и № 16 на потолке демонтирована потолочная плитка армстронг;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в спальнях групп №№ 1, 8, 12 не осуществляется контроль температуры воздуха: отсутствуют термометры;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в коридорах детского сада местами имеются неисправные источники искусственного освещения (перегоревшие лампы).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести отделку потолка в коридоре между группами № 15 и № 16 в соответствие с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно: восстановить потолочную плитку армстронг, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Срок устранения нарушения - до 10.09.2024г.

2. Установить в спальнях групп №№ 1, 8, 12 термометры для контроля температуры воздуха.

Срок устранения нарушения - до 10.11.2023г.

3. В коридорах детского сада заменить неисправные источники искусственного освещения (перегоревшие лампы).

Срок устранения нарушения - до 10.11.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 177 комбинированного вида» Советского района г. Казани, ИНН 1660253610, ОГРН 1151690081487, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420083, РТ, г. Казань, ул. Натана Рахлина, д. 11, фактическое место нахождения: 420083, РТ, г. Казань, ул. Натана Рахлина, д. 11.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» ноября 2023г., до «10» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



Л.Н. Ганиева

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» сентября 2023г. заведующий МБДОУ «Детский сад №177» Ляпина А.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: