


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * КНМ 16210061000201230789 от 15.10.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Кировский район) управления надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,
(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 130/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию "Детский сад № 128 комбинированного вида" Кировского района г. Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы Маринина О.В. от 15.10.2021 № 130 (КНМ 16210061000201230789 от 15.10.2021 г.),

в период:

с 10 час. 00 мин. «20» октября 2021 г., по 12 час. 00 мин. «20» октября 2021 г.;

с 13 час. 00 мин. «20» октября 2021 г., по 15 час. 00 мин. «20» октября 2021 г.,

с 10 час. 00 мин. «25» октября 2021 г., по 12 час. 00 мин. «25» октября 2021 г.,

государственным инспектором города Казани по пожарному надзору - старшим инспектором отделения НД и ПР по Кировскому району г. Казани «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Татарстан Гайнетдиновым Айратом Накифовичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 128 комбинированного вида" Кировского района г.Казани, ИНН: 1656090232, адрес объекта контроля: РТ, г. Казань, ул. Гумера Баширова, д. 7; РТ, г. Казань, ул. 32-ой Военный городок, 32а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

- Заместитель заведующей по АХЧ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 128 комбинированного вида" Кировского района г.Казани Гайнутдинова Фарида Радиковна;

- Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 128 комбинированного вида" Кировского района г.Казани Борисова Елена Сергеевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

По объекту, РТ, г. Казань, ул. Гумера Баширова, д. 7:

1.	Предоставленная инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	(п. 2 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
2.	Помещение пожарного поста не обеспечено инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	(п. 56 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
4.	Не организовано проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 48 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
5.	Помещение прачечной, расположенного в подвальном этаже не оборудовано дымовым	(ст. 4, 5, 6, 52, ч.1 ст. 83 N 123-ФЗ)	04.04.2022г.	

	пожарным извещателем, подключаемой к системе автоматической установки пожарной сигнализации объекта			
По объекту, РТ, г. Казань, ул. 32-ой Военный городок, 32а:				
6.	Предоставленная инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	(п. 2 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
7.	Помещение пожарного поста не обеспечено инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	(п. 56 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
8.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещений 1-го и 2-го этажей детского сада, включая выходов из помещений при-	(п. 26 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	

	готовления пищи, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа			
10.	Двери, отделяющие коридоры (групповые) от лестничной клетки не имеют устройств для их самозакрывания	(п. 24 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
11.	На дверях (люках) чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей	(п. 18 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	
12.	У главного входа установлена рамка-металлодетектор, сужающий ширину эвакуационного выхода, с нарушением проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	(пп. «а» п. 27 ППРФ № 1479 от 16.09.2020)	04.04.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 128 комбинированного вида" Кировского района г. Казани Борисова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор города Казани по пожарному надзору - старший инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району г. Казани «Юдино» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Гайнетдинов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



(подпись)



(подпись)