

СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации
Кировского и Московского районов
Исполнительного комитета г.Казани
С.А.Миронов
ФИО (подпись)
« ____ » 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №134»
Кировского района г.Казани
Р.Ш.Хабибуллина
ФИО (подпись)
2017г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

г.Казань, ул.А.Арсланова, д.8а

Наименование предоставляемой услуги:

Дошкольное образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 4861,5 кв. м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11747 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №134 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Кировского района г.Казани; МБДОУ «Детский сад №134»

Юридический адрес организации: 420076, г.Казань, ул.А.Арсланова, д.8 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

МКУ «Управление образования ИКМО г.Казани», г.Казань, ул.Б.Красная, д.1

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 260

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории):

дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями):

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	не соответствует требуемым нормативам
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	не соответствуют требуемым нормативам
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	-

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	не требуется
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет

3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	-

V. Выводы

Степень доступности объекта	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
Объект полностью доступен					
Объект доступен в зоне оказания услуг					
Объект частично доступен	+	+	+	+	+

VI. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1		Замена дверей входной группы согласно требуемым нормативам, наклейка контрастных полос на дверях входных групп для МГН с проблемами по	август 2017г.

		зрению, информативных табличек и знаков, а также и по шрифту Брайля, установки кнопки вызова персонала, приведение пандуса в соответствии с требуемыми нормативами, обозначение контрастными разметками на асфальте полос перед началом пандуса и на торцах ступенек входной группы, изменение времени закрывания дверей входной группы.	
2			
3			


* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

Председатель комиссии,


Заместитель главы Администрации
Кировского и Московского районов г.Казани

 (А.В.Петров)

Члены комиссии:

Председатель Кировского отделения
Всероссийского общества инвалидов РТ
 (М.Р.Кадыров)



Заместитель председателя Казанского
(местного) отделения Всероссийского общества слепых
 (Е.Н.Казанцев)

Заместитель директора по АХЧ МБОУ

 (А.Р.Мишина)