

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Сабинскому и  
Тюлячинскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

422060, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.  
Заводская, д.23, тел. (884362) 2-41-35, sabiond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Заключение № 3/30

#### о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. «05» апреля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «05» апреля 2019 г.  
проведено обследование документов, визуальный осмотр объекта защиты, помещений  
заявителя:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования – Детско-  
юношеская спортивная школа «Юность» Тюлячинского муниципального района  
Республики Татарстан

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного по адресу:

422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Олимпийская, д. 1

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности,  
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,  
установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано:

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования – Детско-  
юношеская спортивная школа «Юность» Тюлячинского муниципального района  
Республики Татарстан

ИНН 1619007074

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник МОНД и ПР по Сабинскому  
и Тюлячинскому МР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ  
А.Р.Галимуллин

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

ИНН: 1660075068



(подпись)  
М.П.\*

«08» апреля 2019 г.

\* - место печати органа ГПН

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по РТ  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066  
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Сабинскому и  
Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России РТ  
422080, РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Б.Нагорная, д.3,  
тел. (884360) 2-10-81, тел. доверия 2-10-81

### Акт №3 обследования

« 05 » апреля 2019 года

с.Тюлячи  
(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Старшим инспектором МОНД м ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муници-  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному  
пальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хакимуллин Л.М

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «05» апреля 2019 г. по 12 ч. 00 мин.

«05» апреля 2019 г. проведено обследование документов, объекта защиты  
заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования–Детско-  
юношеская спортивная школа «Юность» Тюлячинского муниципального района  
Республики Татарстан (далее МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ):

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский  
район, с. Тюлячи, ул. Олимпийская, д.1;

при обследовании совместно с директором МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ  
Галимовым Ниязом Миннахметовичем

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического  
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

#### по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ предназначена для  
осуществления образовательной деятельности и дополнительного образования  
детей и взрослых и относится к категории функциональной опасности Ф-3.6.

Здание МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ 1-этажное, стены из  
металлических сэндвич панелей, 4 степени огнестойкости, общей площадью  
2608,4 кв.м. Крыша безкатная, мягкая кровля, 1 слой мембраны. Отопление от  
газовой котельной.

Всего из МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ 4- эвакуационных выхода и 1 основной вход. Количество эвакуационных выходов соответствует требованиям СНиП и Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. В здании электропроводка выполнена согласно ПУЭ с разветвлениями от электрораспределительных коробок в специальных защитных коробах. Освещение в данном здании электрическое 220 вт. Все электросветильники выполнены в защитных колпаках (рассеивателях). Проведён замер сопротивления изоляции электропроводов силовой и осветительной сети, имеются протокола измерения сопротивления изоляцией с положительными данными от 22.09.2017 года, выполненный ООО «Энерго-Эталон» г.Казань. Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением на расстоянии 20 и 5 метров расположены два пожарных гидранта и соответствует требованиям СНиП и Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Здание укомплектовано необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма, песок). Всего имеется 10 огнетушителей ОП-5(4) 05.2017 года выпуска. Кроме того в здании имеется 10 пожарных кранов, находящиеся в исправном состоянии. Здание ДЮСШ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 2-го типа. Имеется договор с ТРО ООО «ВДПО» г. Арск на техническое обслуживание систем сигнализации и оповещение о пожаре. В здании ДЮСШ имеется вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, без участия персонала в подразделение пожарной охраны. (Оборудовано ПАК «Стрелец – Мониторинг»). Имеется договор на техническое обслуживание ПАК «Стрелец Мониторинг» с ООО «Системы Мониторинга».

Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты дыхания и индивидуальные спасательные устройств для зданий не требуется. Согласно свидетельства №7281 от 15.02.2018 года, выданного ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по РТ», директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность» РТ Набиуллин Р.Х. прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. Противопожарные инструктажи с работниками проводятся под роспись в специальных журналах. Имеются приказы о назначении ответственных по ПБ и организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
-	Нарушения требований пожарной безопасности не	-

ВЫЯВЛЕНО

Вывод по результатам обследования:

**Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.**

С актом обследования ознакомлен:

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ

Галимов Н.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 05 » апреля 20 19 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность» ТМР РТ

Галимов Н.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Обследование проводил:

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Хакимуллин Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » апреля 20 19 г.



(подпись)



(подпись)