

Отчёт о выполненных работах по пожарной безопасности
 МБДОУ – детский сад «Шатлык» Тукаевского муниципального района РТ

Предписание № 65/1/36 от 21.04.2018 г

№	Вид нарушения	Срок	Отметка о выполнении
1	Не организовано обеспечение светильников плафонами, предусмотренные конструкцией светильников в помещении котельной	01 апреля 2019 года	Выполнено. Светильник закрыт соответствующим плафоном
2	Не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода из группы и эвакуационного выхода изнутри без ключа.	01 апреля 2019 года	Выполнено. На двери поставлен замок свободного открывания
3	Двери основного эвакуационного выхода не имеют устройство для самозакрывания дверей (доводчики).	01 апреля 2019 года	Выполнено. На дверь поставлено устройство для самозакрывания (доводчик).
4	Перегородка между ФАПом и МБДОУ д/с Шатлык не противопожарная с пределом огнестойкости не менее EI -45	01 апреля 2019 года	Не выполнено. На имя учредителя написано письмо с просьбой о выделении финансовых средств.
5	Дверь помещения прачечной и люка выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI-45	01 апреля 2019 года	Не выполнено. На замену двери и люка составлена смета на сумму 53 956 руб. На имя учредителя написано письмо с просьбой о выделении финансовых средств.
6	Ковровые дорожки на путях эвакуации не надежно прикреплены к полу.	01 апреля 2019 года	Выполнено. Ковровое покрытие убрано с пути.

Заведующий д/с



Мингачева Н.Н.