

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098  
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: [mchs@kabmin.tatarstan.ru](mailto:mchs@kabmin.tatarstan.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

### Предписание № 16/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -  
детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан  
(ИНН 1644095028, ОГРН 1191690062574)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр  
развития ребёнка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан  
Салмина Надежда Андреевна

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №16 от «01» февраля 2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «04» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «04» февраля 2021 г., с 13 ч. 00 мин. «05» февраля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «05» февраля 2021 г., проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Низамовым Радиком Насиховичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан, расположенного по адресу: 423457, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Мира, дом 13а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан Салминой Надеждой Андреевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не соответствует расстояние (менее 0,5 метра) от пожарных извещателей до электрических светильников, установленных в помещениях.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103,	01.08.2021	

1	2	3	4	5
		СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.		
2.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 17 «б», 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан  
Республики Татарстан УИД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Р.Н. Низамов

(подпись)

«05» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан  
Салмина Н.А.

«05» февраля 2021 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

