



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному
району

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, 423450
Телефон: 26-70-11, 26-70-20 код (8553)
E-mail: ondalmet@yandex.ru

05.02.2021 г. № 60-2-17-5
На № _____

Заведующей

Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка
- детский сад № 8 «Умка» г.
Альметьевска» Республики
Татарстан

Н.А.Салминой

423457, Республика Татарстан,
город Альметьевск, улица Мира,
дом 13а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«05» _____ февраля 20 21 г.

г. Альметьевск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору, инспектор отдела НД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Низамов Радик Насихович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания №0314-2021-017 от 05.02.2020 года, а также материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Салминой Надежды Андреевны, по нарушениям, выявленным при плановой выездной проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Мира, дом 13а, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Материалами установлено, что 05 февраля 2021 года в 13 часов 20 минут, заведующей Салминой Надеждой Андреевной, в здании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Умка» г. Альметьевска» Республики Татарстан, совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменением №1,

утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 01.06.2011 №274 с 20.06.2011), а именно:

1. Не соответствует расстояние (менее 0,5 метра) от пожарных извещателей до электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).

2. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 17 «б»,30,42,43,48,50,52,54,60).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с обязательным наступлением вредных последствий.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34,29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на совещании с составлением плана устранения нарушений.
2. Взять на контроль устранение выявленных нарушений.
3. Принять меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление **в течение 1 (одного) месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(государственный инспектор по пожарному надзору)
майор внутренней службы



Низамов Р.Н.

Представление получил:

Заведующая Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 8 «Умка» г.

Альметьевска» Республики Татарстан

Салмина Надежда Андреевна

(должность, Ф.И.О.)

05.02.2021 г.

(дата, подпись)

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

