

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  
ДЕТСКИЙ САД №8 «УМКА»  
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»  
ул. Мира, д.13а, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘЛМӘТШӘҖӘРЕ МУНИЦИПАЛЬ  
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ  
БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»  
« БАЛАНЫН СӘЛӘТЕН ҮСТЕРҮ  
ҮЗӘГЕ –«УМКА» 8 - НЧЫ  
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
Мира ур 13а нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

DOU\_8Umka@bk.ru, сайт: edu.tatar.ru/almet/

17.02.2021	№	8
На №	от	

ВрИю начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Альметьевскому  
муниципальному району УНД и  
ГУ МЧС России по РТ  
Р.И. Хусаинову  
от заведующего МБДОУ  
«ЦРР-д\с № 8 «Умка»  
Н.А. Салминой

### Ответ

на представление ГУМ РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по республике Татарстан ОНД и ПР по АМР РТ от 05.02.2021г. за номером №60-2-17-5 сообщаем следующее:

1. Директору ГКУ «Главное инвестиционно-Строительное управление РТ» Айзатуллину М.М. направлено претензионное письмо безвозмездном устранении недостатков работ по договору строительного подряда в срок до 01.08.2021г. а именно: разместить пожарные извещатели от электрических светильников в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, ФЗ РФ от 22.07.2009г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, части 3,4, статья 42,46,54,83,91,103 сП 5.13130.2009, пункт 13.3.6.
2. В ДОУ создан журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» пункты 17 «б», 30,42,43,48,50,52,54,60.

Копии документов прилагаются.

Заведующий МБДОУ «ЦРР-д\с №8 «Умка»  
(должность)



Н. А. Салмина  
(расшифровка подписи)