



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Инженерный лицей»

г. Альметьевск

Н.Н. Шакирова

Акт обследования объекта и предоставляемых услуг
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Инженерный лицей» г. Альметьевск РТ
к паспорту доступности для инвалидов

Комиссия МАОУ «Инженерный лицей» г. Альметьевск по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг в следующем составе:

Председатель комиссии: Шакирова Нурия Нуретдиновна - директор лицея.

Члены комиссии:

1. Царев Леонид Сергеевич, заместитель директора по управлению ресурсами.
 2. Смолькина Ирина Николаевна, председатель профсоюзной организации.
 3. Файзуллина Чулпан Фаритовна, председатель родительского комитета.
 4. Лукманова Розалия Нурисламовна, председатель общества инвалидов.
- утвержденная приказом директора от 30.09.2024 года № 27 провела обследование объекта и предоставляемых на нем услуг.
В ходе обследования выявлено следующее:

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Инженерный лицей» г. Альметьевска РТ.

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина д.68.

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Альметьевского муниципального района РТ, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина д.50/1.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 18262 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 26799 кв. м.

Год постройки: 2020г.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность: 858 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

3.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Есть
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	Нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	Есть
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	Нет
14	Иные	Используется функциональная система вызова персонала для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными возможностями Тактильная навигация для слабовидящих - напольная тактильная плитка при входе, знаковая информация

**4.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства не используются
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Есть
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

- передвигающиеся с опорами: полная, частичная, недоступная;
- передвигающиеся на креслах-колясках: полная, частичная, недоступная;
- с ограничением зрения: полная, частичная, недоступная;
- с ограничением слуха: полная, частичная, недоступная.

Здание МАОУ «Инженерный лицей» г. Альметьевск доступно частично для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения; основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

6.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1.	Обеспечить надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	По мере поступления финансирования
2.	Предметные кабинеты: дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации	По мере поступления финансирования

Председатель комиссии:



Шакирова Н.Н.

Члены комиссии:



Царев Л.С.

Смолькина И.Н.

Файзуллина Ч.Ф.

Лукманова Р.Н.