

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(8-843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (8-843) 244-45-07
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому
муниципальному району УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Автодорожная, 3, с. Верхний Услон, Республика Татарстан, 422570, (8-84379) 2-19-02

Предписание № 58/1/53

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Макуловская
средняя общеобразовательная школа»

Верхнеуслонского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Начальника ОНД и профилактической
работы по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Садыкова А.Д., № 58 от
24.10.2018 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 ч 00 мин. "28" ноября 2018 г. по 13 ч 00 мин. "28" ноября 2018 г.
проведена проверка

Старшим инспектор ОНД и профилактической работы по Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней
службы Мардегалимовым Ленаром Рашидовичем.

совместно с Директором МБОУ «Макуловская средняя общеобразовательная школа»
Панасик Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
Пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, п. 3 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	05.08.2019г.	
2.	Дверь эвакуационного выхода в здании мастерской не обеспечено возможностью свободного открывания изнутри	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте	05.08.2019г.	

	без ключа	которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара, п.35 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	
3.	На фасаде здания отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающие расстояние до водосточника.	ст.6, 4 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.6 СП 8.13130.2009*; п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».	05.08.2019г.
4.	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 55 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	05.08.2019г.
5.	Не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на первом в складском помещении столовой	Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, п.42 п.п.В пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	05.08.2019г.
6.	Допущено установка приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации в здании мастерской	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ; НПБ 88-2001* п.12.48 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа	05.08.2019г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Верхнеуслонскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"30" ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"30" ноября 2018 г.



И.Р. Мардегалимов

(подпись)

Директор Панасик Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)