

В 1 н 5 25.02.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12 /1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Юридическому лицу: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бирюлинская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального
района РТ» по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, село Большие Ковали,
ул. Школьная дом 13.

«24» февраля 2021г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора Высокогорского района по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 12 от «04» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «24» февраля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «24» февраля 2021 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР Высокогорского района лейтенантом внутренней службы Лариным Р.Р. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бирюлинская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района РТ» по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, село Большие Ковали, ул. Школьная дом 13.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери лестничных клеток эвакуационных выходов, оборудовать уплотнениями в притворах и приспособлениями для самозакрывания (до-	(ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2022	

	водчики).		01.02.2022	
2.	Кабинет информатики оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.	ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г; раздел 3,4,7, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».		
3.	Здание гаража оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре	ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; НПБ 110-03, Приложение А, п.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г; раздел 3,4,7, СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.02.2022	
4.	Не допускать эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции.	пп. «а» п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Высокогорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ-
Государственный инспектор по пожарному надзору
Ларин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«24» 02 2021 г.

Директор МБОУ «Бирюлинская средняя
общеобразовательная школа Высокогорского
муниципального района РТ»
Медведева Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» 02 2021 г.



М.Л.П.*

(подпись)