

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5 /1/ 9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Юридическому лицу: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 9.

«22» января 2018г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Высокогорского района по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 5 от «09» января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «22» января 2018 г. по 15 ч. 00 мин. «22» января 2018 г. проведена плановая проверка начальником ОНД и ПР Высокогорского района майором внутренней службы Разгуловым А.М. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» по адресам: РТ, Высокогорский муниципальный район, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 9; РТ, Высокогорский муниципальный район, пос. Дачное, ул. Центральная, д.36.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Общие нарушения				
1.	Переработать декларацию о мерах пожарной безопасности с учетом вне	ст.6, п.6, ст.64 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от	01.02.2019	

	сенных изменений в нормативные документы по пожарной безопасности	22.07.2008		
2.	Представить документы по обработке огнезащитным составом стропил и обрешетки чердачных помещений	ст. 4, ст. 52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 5.4.5 СП 3.13130.2012 «Системы противопожарной защиты» «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 21 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1 Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Гагарина, д. 9				
3.	Провести испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
4.	Исключить хранение горючих материалов (мебель, коробки) в электрощитовой на первом этаже	п. 42 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
5.	Привести в исправное состояние устройства для самозакрывания дверей (доводчик) выходящие на лестничную клетку	ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
6.	Двери, выходящие на лестничную клетку, оборудовать уплотнениями	ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123-ФЗ от	01.02.2019	

	в притворах	22.07.2008; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»		
7.	На втором этаже восстановить демонтированную дверь, выходящая на лестничную клетку	ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2019	
Филиал МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1» «Учхозская средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, пос. Дачное, ул. Центральная, д.36				
8.	Представить документы на покрытие пола, используемые на путях эвакуации	ст. 4, п. 5 ст. 52, п. 6 ст. 134, табл. 28 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008, п. 4.3.2 СП 1.13130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2019	
9.	В спорт зале светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
10.	В спорт зале оборудовать указателем табло «Выход»	ст. 4, ст.6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008, п. 4.7 СП 9.13130.2009, НПБ 110-03	01.02.2019	
11.	В спорт зале автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	
12.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности	п. 2, 460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, долж-

ностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Высокогорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Разгулов А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 01 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №1
Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан»
Гильманова Елена Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2018 г.



(подпись)