

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1  
Адрес: 422430 г. Буинск ул. Ленина д.65 21, Межрайонный отдел надзорной деятельности по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам РТ

Предписание № 29/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большецильнинская средняя школа имени Героя Советского Союза Хакимова Исмагила Кабировича» Дрожжановского муниципального района РТ.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Директору МБОУ «Большецильнинская средняя школа». Азмухановой Р.И.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Дрожжановского муниципального района РТ по пожарному надзору

№ 29 от « 28 » февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 13 » марта 2018г. по 11 ч. 00 мин. « 13 » марта 2018г.

проведена проверка

Ст. инспектором МОНД по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам РТ майором внутренней службы Шакировым Инсафом Фаризовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБОУ «Большецильнинская СОШ». с. Большая Цильна ул. Советская, д.18

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Азмухановой Р.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Допускается фиксировать самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении.</i>	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении. (п. 36 ППР в РФ)	04.03.2019г.	
2.	<i>Отсутствуют доводчики для само закрывания дверей лестничных клеток в коридоре 2-го этажа.</i>	Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. (п. 62 ППР в РФ)	04.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор МОНД по Буинскому Дрожжановскому  
муниципальным районам РТ майор внутренней службы  
Шакиров Инсаф Фаризович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » марта 2018г.

Предписание для исполнения получил:

*Азмуханова*  
(подпись)

*Директор МБОУ Азмуханова Р.И.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » марта 2018г.



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору