

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el\_gpn@mail.ru

Предписание № 9/1/5  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«6» февраля 2020 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бехтеревская средняя  
общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан -  
директору Корнилову Андрею Александровичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнего - при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по  
Елабужскому муниципальному району РТ № 9 от «29» января 2020 года, статьи 6.1

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
«5» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
«6» февраля 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена плановая, выездная проверка  
Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных  
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бехтеревская средняя  
общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, с. Бехтерево,  
ул. Гусева, 20

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Бехтеревская СОШ» ЕМР РТ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Корниловым Андреем Александровичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.08.2020	

2	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями в помещении электрощитовой	пункт 22 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.08.2020	
3	Помещение котельной не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; пункт 4 норм пожарной безопасности НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений	01.02.2021	
4	Помещение тренерской не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ; пункт 4 норм пожарной безопасности НПБ 110-03: В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Назорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» февраля 2020 г.

М.Л.П.\*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ «Бехтеревская СОШ» ЕМР  
РТ Корнилов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы)

«    »    Г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.