

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Татарстан Республикасы  
Зеленодольск муниципаль районы  
«5 нче гимназия гомуми белем  
муниципаль бюджет учреждениесе»



422540, РТ, г.Зеленодольск ул.  
Гоголя,60  
Тел.,факс (84371) 5-33-08  
лиц.счетЛБ200730339-Гимн5 ГРКЦ  
НБ РТ Банка России УФК по РТ  
ИНН 1648008114 КПП 164801001  
ОГРН 1021606755950  
e-mail: [Gimnaziya.5@tatar.ru](mailto:Gimnaziya.5@tatar.ru)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №5 Зеленодольского  
муниципального района  
Республики Татарстан»

Исх. № 88  
от 22.03.2024

Зеленодольскому  
городскому прокурору  
старшему советнику юстиции  
Д.Н. Ерпелеву

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Ваше представление № 02-08-02-2024 от 29.02.2024г. «Об устранении нарушений федерального законодательства о противопожарной безопасности» было рассмотрено с участием сотрудника Зеленодольской городской прокуратуры Милютин И.Н. и приняты следующие меры:

Выявленные нарушения	Информация об устраненных нарушениях
1. Не обеспечена очистка ограждений на крышах от снега и наледи (п. 17 (а) ППР);	1. Выполнено.
2. Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданиям школы по всей длине со всех сторон из-за не очистки территории от снега (п. 71 ППР; ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту – «ФЗ №123»); п. 8.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) (далее по тексту – «СП 4»));	2. Отправлена заявка в МУП «Коммунальное хозяйство» 28.02.2024 г.
3. Пожарный кран ПК-06 не укомплектован пожарным запорным клапаном (п. 50 ППР);	3. Требуется финансовых вложений сумма 55 000,00 руб.
4. Замок эвакуационной двери первого этажа западной части старшего блока не обеспечен возможностью его свободного открывания без ключа (п. 26 ППР);	4. Выполнено. Замок снят
5. На люке чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключа (п. 18 ППР);	5. Выполнено. Информация размещена.
6. Не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств	6. АПС исправна



обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, система передачи мониторинговых сообщений от АУПС в пожарную часть), обеспечивающие исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР).

Директор  
МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ»



Г.Н. Нуриева