

*Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09*

*Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УИЦ и ПР ГУ МЧС России по РТ*

*(наименование органа государственного пожарного надзора)
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)*

**Предписание N 2/Д/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 Зеленодольского
[полное наименование органа государственной власти, и органа местного*

*муниципального района Республики Татарстан"
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя,*

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)*

*во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЭМР
Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 2 от "10" января 2020 года,
(наименование органа ГПН)*

*ст. 6 федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "14" января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.
00 мин., с "27" января 2020 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
проведена проверка*

*Старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УИЦ и ПР ГУ
(должность, аванио, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))*

*МЧС России по РТ майором внутренней службы Гайфутдиновым Альбертом Альфредовичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №5
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов*

*Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан" расположенного по адресу:
власти, органов местного самоуправления)*

422550, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гаголя, д. 60

*совместно с Нуриевой Газелией Наилевной – директор, Гайфутдиновой Лилией Наилевной –
заместителем директора
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
лиц, участвующих в проверке)*

*В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:*

№ Преподисания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не соответствует нормативным требованиям по пожарной безопасности, не соответствуют пожарные извещатели и кабельные линии не выполнены из огнестойких кабелей (СП 5.13130.2009 таб. М; СП 6.13130.2009 п. 4.1)	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности. СП 5.13130.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.	10.01.2021	
2.	Не обеспечено проведение повторной огнезащитной обработки конструкций деревянных конструкций чердачных помещений.	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	10.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по ЭМР Гайдаров Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " января 20 20 г.

Предписание для исполнения полученной

(подпись)

" 27 " января 20 20 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

Директор Нуриева Г.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

