

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №17 имени Героя Советского Союза Н.А. Катина Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».



Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районының Советлар Союзы Герое Н.А. Катин исемендәге «17 нче топ гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе.

ул. Дальняя, д.1а, г. Зеленодольск 422541

Ерак ур., 1а, Зеленодольск ш., 422541

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта инфраструктуры к Паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

г. Зеленодольск

«02» июля 2021 года

Комиссия МБОУ «ООШ №17 им.Н.А. Катина ЗМР РТ» в следующем составе:

Председатель комиссии: И.Н. Маршалова – директор школы №17

Члены комиссии:

- Н.Г. Булычева, ЗД по УВР;
- С.Р. Исаева, ЗД по ДО;
- О.В. Кириллова, учитель;
- Е.Н. Уткина, завхоз;
- Н.Г. Гильфанова, библиотекарь

обследовали помещение, расположенное по адресу: Республика Татарстан, город Зеленодольск, ул. Дальняя, дом 1а; на предмет обеспечения условий доступности объекта и предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №17 имени Героя Советского Союза Н.А. Катина Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»;

1.2. Адрес места нахождения организации: Россия, Республика Татарстан, город Зеленодольск, ул. Дальняя, д. 1а;

1.3. Сведения о размещении объекта: помещение площадью 4376 кв. м, 3 этажа и подвальное помещение, расположенное по адресу: Республика Татарстан, город Зеленодольск, ул. Дальняя, дом 1а; год постройки - 1983 год.

1.4. Основание для пользования: оперативное управление.

1.5. Форма собственности: муниципальная.

1.6. Сфера деятельности: образование, код по ОКВЭД 85.13

1.7. Учредители организации (учреждения): Исполнительный комитет ЗМР РТ.

1.8. Дата предстоящих работ (плановых ремонтных работ, капитального ремонта): косметический ремонт июль-август, ежегодно

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость, количество обслуживаемых в день - 200 - 250 человек; вместимость, пропускная способность - 360 человек.

2.3. Режим работы (функционирования) объекта:

- ДО: понедельник - пятница с 06.30⁰⁰ до 18.30 ч;

- Основная школа понедельник - пятница с 07.30 ч. до 18.00 ч, суббота с 7.30 ч. до 14.00 ч

2.4. Форма оказания услуг (на объекте).

2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети с 2 до 15 лет).

2.6. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением умственного развития, задержкой психического развития.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского общественного транспорта) – автобус №1, №2, остановка «Железнодорожный вокзал», остановка «Студенческая».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта – 700 м – 1 км;

3.2.2. Время движения (пешком) – 15 минут;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - не имеется;

3.2.4. Перекрестки (регулируемый, оборудованный светофором, в т.ч. звуковой сигнализацией, с таймером, знаком «пешеход» и зеброй); нерегулируемый;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) - тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути (подъем/спуск по пути следования, при подходе к зданию, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на коляске): имеются, подъем и спуск по лестнице, овражный спуск:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильные группы населения (МГН), в том числе:	
	инвалиды с нарушением слуха;	ДУ
	инвалиды с нарушением зрения;	ДУ
	инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;	ДУ
	инвалиды с нарушением умственного развития.	ДЧ-В

*Указывается один из вариантов: ДП-В – доступно полностью всем; ДЧ-В – доступно частично всем; ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И, (Г,С,У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И, (Г,О,С,У)
	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. путь (пути) эвакуации	ДЧ-И, (Г,О,С,У)

объекта)	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И, (Г,С,У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И, (Г,О,С,У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

- Г - инвалиды с нарушением слуха;
- К - инвалиды, передвигающиеся на коляске;
- О (ОДА) - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- С - инвалиды с нарушением зрения;
- У - инвалиды с нарушением умственного развития.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта инфраструктуры: частично всем.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации (мероприятия, в т.ч. виды работ)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется ремонт и дополнительное финансирование при согласовании ИК ЗМР РТ (Учредитель)
	Вход (входы) в здание	Не требуется
	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. путь (пути) эвакуации	Технический решения частично невозможны для К, О, т.к. проект здания не предусматривает изменений здания
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения частично невозможно для К, О, т.к. на I этаже по проекту здания отсутствуют помещения для целевого назначения
	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется ремонт и дополнительное финансирование при согласовании ИК ЗМР РТ (Учредитель)
	Система информации и связи (на всех зонах)	Технические решения частично, требуется дополнительное финансирование при согласовании ИК ЗМР РТ (Учредитель)

*Категории инвалидов: Г- инвалиды с нарушением слуха, К - инвалиды, передвигающиеся на коляске, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, У - инвалиды с нарушением умственного развития.

Приложение: технический паспорт на помещение на 18 листах.

Председатель комиссии:  И.Н.Маршалова

Члены комиссии:  Н.Г. Бульчева

 О.В. Кириллова

 С.Р. Исаева

 Е.Н. Уткина

 Г.Н. Гильфанова