

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 4-40-70, 4-23-24
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 41/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждения "Раифская средняя
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

общеобразовательная школа ЗМР РТ"

самуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по ЗМР
Лузанова А.В. по пожарному надзору N 41 от "03" июля 2017 года,
(наименование органа ГПП)
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "14" июля 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
с "17" июля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Гаифутдиновым Альбертом Альфредовичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБОУ "Раифская средняя общеобразовательная школа» ЗМР РТ "

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

расположенный по адресу: РТ, Зеленодольский район, с.Бело-Безводное, ул.Юбилейная, д.14
власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором Ягафаровой Зульфией Зиннатовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95; п. 7.62 СНиП 23-05-95 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; п.9 ст. 82 ФЗ-№123 Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.	01.07.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНДПР по ЗМР Байфутдинов
(должность, фамилия, инициалы) Государственный инспектор
инспектора по пожарному надзору Зеленодольского
" 17 " июля 20 17 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
"10" июля 2017 г.

директор Ягафарова З.З.
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.