

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 4-40-70, 4-23-24

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеключинская средняя
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного*

общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан"
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЗМР
Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 10 от "29" января 2018 года,

(наименование органа ПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "5" февраля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час.
00 мин., с "9" февраля 2018 г. с 09 час. 14 мин. до 15 час. 00 мин.
проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)*

*МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Гайфутдиновым Альбертом Альфредовичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

МБОУ " Большеключинская средняя общеобразовательная школа ЗМР РТ"
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

по адресу: РТ, Зеленодольский район, с. Большие Ключи, ул. Волостнова, д. 19
власти, органов местного самоуправления)

совместно с *директором Ефимовой Светланой Александровной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничной клетки цокольного этажа в открытом положении	<i>п.п. г) п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i> - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их	01.02.2019	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортивного зала и лестничной клетки первого этажа (в южном крыле) не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	<i>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i> - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.02.2019	
3.	В коридоре цокольного этажа, ведущем в спортивный зал, отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	<i>п.п. д) п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i> - На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	01.02.2019	

4.	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	<i>п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i> - В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.	01.02.2019	
5.	Не разработана и не утверждена специальная программа обучения - мерам пожарной безопасности работников организации, по которой администрацией должен проводиться противопожарный инструктаж	<i>п. 6, приложения к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"</i> Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации) <i>п. 51</i> Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций	01.02.2019	
6.	Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности не соответствует установленной форме организаций")	(приложение 1 к пункту 10 приложения к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")	01.02.2019	
7.	Двери лестничных клеток 1-го, 2-го, 3-го этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	<i>п. 6.18* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</i> - Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за