

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя –
начальник Управления образования
_____ Афанасьева Р.В.
(подпись) _____ Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий
от 15.09.2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нурлатская средняя общеобразовательная школа Зеленодольского района Республики Татарстан»

Полное юридическое наименование объекта

422510, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Школьная, дом1, 8/843-71/39284, zelnurlat@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422510, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Нурлаты, улица Школьная, дом1

Полный адрес

Новое здание школы (2-х этажное здание); год постройки 2002; капитальный ремонт 2015

Старое здание школы (помещение на 2 этаже в здании); год постройки 1962; капитальный ремонт 2015

кадастровый номер участка 16:20:130103:91 номер БТИ нового здания 92:228:002:00046760; БТИ старого здания 92:228:002:000046750

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 368 чел., пропускная способность 776 чел.

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жильё, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует, асфальтовое покрытие	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	соответствует	
	Лестницы наружные	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеется	
	Пандусы наружные	наличие			К, О, М	Не имеется	
	Препятствия на пешеходных путях	наличие	-	-	С	Препятствия отсутствуют	
	Тактильная предупреждающая информация	наличие	-	-	С	отсутствует	Направление информационного письма в Исполком Нурлатского сельского поселения

	Автостоянки	наличие	-	-	-	отсутствует	
--	--------------------	---------	---	---	---	-------------	--

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий, кроме К, О	Частично соответствует	Работа, планируемая в рамках капитального ремонта
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ширина пролетов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	соответствует, на пути движения дренажная сетка	

						отсутствует	
	Лестница наружная						
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Пандус наружный	Наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	2,6м соответствует	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	14,2м соответствует	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,030м Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	0,9 соответствует, закрыто от пола	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	соответствует	

	пути						
--	------	--	--	--	--	--	--

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	2,5м соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	2,5м соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров	не менее	0,9	м	К	0,9 соответствует	

	на лестничную клетку						
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Включить в программу капитального ремонта
	Лифты	наличие	-	-	-	отсутствуют	Установку лифтов не позволяют технические возможности
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,3м соответствует	
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,155м Не соответствует	Внести в смету капитального ремонта
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует, (разная высота, проступь (+- 2 см))	Внести в смету капитального ремонта
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	

	поверхностью ступени						
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	соответствует	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	0,83м Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не соответствует	Включить в программу капитального ремонта
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта

	лестницы						
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	соответствует	
	Пандусы	наличие	-	-	-	отсутствуют	Направление информационного письма в Исполком Нурлатского сельского поселения об отсутствии пандусов, о необходимости приобретения подъемного механизма
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	0,88м Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует. пороги отсутствуют	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных	маркировка высотой не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	соответствует	

	полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	шириной не менее					
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Включить в программу капитального ремонта
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Ручки дверей не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	установлен норматив	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания							
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Частично соответствует	В случае поступления инвалида будет выделена зона	
	Зоны отдыха							
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Частично соответствует	В случае поступления инвалида – индивидуальный подход	
	Расстановка оборудования							
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Частично соответствует	В случае поступления инвалида – индивидуальный подход	
	Подходы к оборудованию и мебели							
	Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	0,9м соответствует		
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	1,2м соответствует		

	Расположение поверхности столов						
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	Частично соответствует	При поступлении инвалида – индивидуальный подход
	Обеденные залы						
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	соответствует	При поступлении инвалида – индивидуальное решение
	Читальные залы						
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	соответствует	При поступлении инвалида – индивидуальное решение
	Раздевальные в спортивных сооружениях						
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	Частично соответствует	При условии индивидуального решения
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	Не соответствует	При наличии финансирования
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	Отсутствует	При наличии финансирования
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски	наличие	-	-	К	Не соответствует	Индивидуальное решение при

	вокруг скамьи						поступлении инвалида
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	Отсутствуют	При наличии финансирования
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	1,25м Не соответствует	Индивидуальное решение при поступлении инвалида

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы	наличие					
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ширина проходов в		-	м	К		

	санитарно-гигиенических помещений						
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН	наличие	-	-	-		
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	Индивидуальное решение при поступлении

	минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу						инвалида
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Индивидуальное решение при поступлении инвалида
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	соответствует	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ширина эвакуационных путей	наличие					
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом	не менее	0,9	м	К	соответствует	

	находящихся в них не более 15 человек						
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	1,8 соответствует	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	2,5м соответствует	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	соответствует	
	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	соответствует	
	Пожаробезопасные зоны						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов,	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	

	приспособленных для прохода МГН						
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Частично соответствует	Приобретение всех табличек при наличии финансирования

	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	Частично соответствует	Приобретение при наличии финансирования
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	Частично соответствует	В случае поступления инвалида – индивидуальное решение
	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	решение вопроса – при наличии финансирования

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	----------------	-----------------------	---------------------------

	объекта				которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	1,0м Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	отсутствует	внести в смету на время капитального ремонта
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	отсутствует	Решение вопроса – при наличии финансирования
	Установка приборов						
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	1,8м Не соответствует	Согласно требованиям СанПин.....
	Обозначение дверей в						

	помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	Решение вопроса – при наличии финансирования

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
1	Пешеходные пути	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
2	Автостоянки	Не предусмотрены	Не предусмотрены	Не предусмотрены	Не предусмотрены	Не предусмотрены
3	Входная группа	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
4	Пути движения	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

	в зданиях или сооружениях					
5	Планировочные решения	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
6	Санитарно-гигиенические помещения	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
7	Пожарная безопасность	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
8	Средства информации и ориентирования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
9	Безопасность и удобство использования	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
1	Пешеходные пути	Направление информационного письма в Исполком Нурлатского сельского поселения об отсутствии пандусов, о необходимости замены местами асфальтового покрытия на территории, выделение контрастным цветом пешеходных путей, с обеспечением нескользящего	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту, До 2026 года	

		покрытия, оборудование тротуара, устройство бордюров	
2	Автостоянки	Не предусмотрены	
3	Входная группа	К зданию провести тактильную плитку желтого цвета, установить пандусы или лифты, перила, кнопка-звонок на входной двери. мето для собаки-поводыря	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту, До 2026 года
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Необходимо выполнить установку тактильных указателей с рифами, двери раздвижных с датчиком движения, тактильных пиктограмм	В рамках реализации республиканских программ по капитальному ремонту, До 2026 года
5	Планировочные решения	Капитальный ремонт	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту, До 2026 года
6	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать туалетную комнату с требованиями СанПин и СП	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту, До 2026 года
7	Пожарная безопасность	Оборудование запасных выходов пандусами	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту, До 2026 года
8	Средства информации и ориентирования	Установка табличек, предупреждающих о движении инвалидов	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту,

