

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Актаньшскому  
и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423700, (85555) 3-43-36

г. Мензелинск  
(место составления акта)

" 24 " июня 2019 г.  
(дата составления акта)

" 13 " час. " 55 " мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**

N 48

По адресу/адресам: РТ, Актаньшский район, с. Поисево, ул. Красноармейская, 12  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя N 48 от " 22 " мая 2019 года была  
проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Поисевская средняя общеобразовательная школа»  
Актаньшского муниципального района Республики Татарстан (далее МБОУ «Поисевская  
СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24.06.2019 г. с 13 час. 25 мин. до 13 час. 55 мин. Продолжительность 0,5 час.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/0,5 рабочих часа

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы  
по Актаньшскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Сурганьева ЕЕ ИИ 24.05.2019.14.14 час  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:

Афлятунов Алмаз Дуфакевич, инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Актаньшскому и Мензелинскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Татарстан

При проведении проверки присутствовали:



Нургалиева Ландыш Саяповна, директор МБОУ «Поисевская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов): нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Характер нарушений	Положения нормативно-правовых актов	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009.	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ); изменения №1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля; НПБ 160-97»	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
2.	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности не соответствуют требованиям статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 33 ППР в РФ	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
3.	Не обеспечено требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже и обслуживании огнетушителей.	п.п. 61, 478 ППР в РФ, постановление Правительства РФ №1225 от 30.12.2011 года	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
4.	В здании школы не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
5.	Лестничные клетки не дооборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
6.	Выхода из лестничных клеток на кровлю не выполнены через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	п.8.4* СНиП 21-01-97*	Директор МБОУ «Поисевская СОШ» Нургалиева Л.С.
Вышеуказанные нарушения находятся на стадии выполнения			



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ



А.Д. Афлятунов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Журагалеева Санжолга Саенковна, директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " 06 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)