



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

**Отдел надзорной деятельности  
по Зеленодольскому муниципальному  
району**

422549, Республика Татарстан, г. Зеленодольск  
ул. П.И.Чайковского, 52

Код 8-84371, тел./факс 4-40-70

24.08.2017г. №585-2-24-24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю руководителя-  
Начальнику управления образования  
Исполнительного комитета  
Зеленодольского муниципального района  
Афанасьевой Р.В.

**Уважаемая Раиса Валиевна!**

Отдел надзорной деятельности и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ доводит до Вашего сведения, что в ходе комиссионной приемки образовательных учреждений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан к новому 2017-2018 учебному году на основании постановления Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 04.08.2017 года № 03-03-2120 «О приемке образовательных организаций Зеленодольского муниципального района к новому 2017-2018 учебному году» в период с 15.08.2017 года по 17.08.2017 года были выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности, а именно:

МБОУ «Гимназия №1 ЗМР РТ»:

- имеются огнетушители находящиеся в неисправном состоянии;
- запоры на дверях эвакуационных выходов не имеют возможности их открывания изнутри без ключа;
- На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;
- В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов;
- Допускается курение в подвальном помещении;

- Персонал не знает своих обязанностей при возникновении пожара;
- приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток 1-го и 2-го этажей находятся в неработоспособном состоянии;

МБОУ ДОД «Центр детского творчества ЗМР РТ»:

- огнетушители находятся в неисправном состоянии;

Коррекционная школа №2:

- нарушения не выявлены;

МБОУ «СОШ №4 ЗМР РТ»:

- на дверях отсутствуют доводчики;
- покрытие пола выполнено горючими материалами (линолеум);

МБОУ «Гимназия №5 ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено.

МБОУ «СОШ №7 ЗМР РТ»:

- нарушения не выявлены;

МБОУ «Лицей №9 ЗМР РТ»:

- огнетушители находятся в неисправном состоянии (нет раструбов);
- отсутствуют двери отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток;
- облицовка стен на путях эвакуации на 3-ем этаже выполнена горючими материалами;
- на дверях на 3-ем этаже отсутствуют доводчики;
- МБОУ «СОШ №113МР РТ»
- в помещении приемной директора отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации;
- на двери запасного эв. выхода на 4-ом этаже отсутствует доводчик;

МБОУ «Лицей №143МР РТ»:

- здание не обеспечено огнетушителями;

МБОУ «СОШ №153МР РТ»:

- нарушения не выявлены;

МБОУ «СОШ №16 ЗМР РТ»:

- нарушения не выявлены;

МБОУ «ООШ №17 ЗМР РТ»:

- огнетушители находятся в неисправном состоянии (нет раструбов);
- на дверях отсутствуют доводчики;

МБОУ "Раифская средняя общеобразовательная школа» ЗМР РТ ":

- На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение;

МБОУ "Большеключинская средняя общеобразовательная школа ЗМР РТ":

нарушений не выявлено

МБОУ "Кургузинская средняя общеобразовательная школа» ЗМР РТ ":

- Отсутствует противопожарное водоснабжение;
- На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение .

МБОУ "Большеякинская средняя общеобразовательная школа» ЗМР РТ ":

- Покрытие пола выполнено горючими материалами (линолеум);
- На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение.

МБОУ «Лицей имени В.В. Карпова села Осиново Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан":

нарушений не выявлено

МБОУ "Осиновская гимназия имени С.К. Гиматдинова зеленодольского муниципального района Республики Татарстан":

- Покрытие пола на путях эвакуации выполнено горючими материалами;
- Класс пожарной опасности строительных конструкций перегородок кабинетов в западной части здания не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, а именно перегородки кабинетов выполнены из горючих материалов (дерево).

- МБОУ «Красноярская ООШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено.

-МБОУ «Айшинская СОШ ЗМР РТ»:

- пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности;
  - Двери лестничных клеток и поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;
  - Руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;
  - Не проведена огнезащитная пропитка деревянных элементов кровли здания.
- ГБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат им.Волостнова ЗМР РТ»
- не проведена проверка огнезащитной пропитки деревянных элементов кровли здания.
  - Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

- МБОУ «Васильевская СОШ №2 ЗМР РТ»:

- на путях эвакуации, в лестничных клетках не выполнено эвакуационное освещение;
- пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности;
- система оповещения и управления эвакуацией находится в неработоспособном состоянии;
- сняты двери поэтажных коридоров предусмотренные проектом здания.

- МБОУ «Васильевская СОШ №3 ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено.

- МБОУ «Центр внешкольной работы ЗМР РТ»:

-Для отделки потолков и стен на пути эвакуации применены горючие материалы;

-снята дверь поэтажного коридора предусмотренная проектом здания.

- МБОУ «Обсерваторская СОШ ЗМР РТ»:

- не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

- Лицей-интернат для одаренных детей п.Ореховка:

Нарушений не выявлено.

МБОУ «Акзегитовская СОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Нурлатская СОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Тат. Танаевская СОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Кугушевская СОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Большеходяшевская НОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Молвинская СОШ ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Кугеевская НШДС ЗМР РТ»:

-здание НШДС не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением;

- Покрытие проездов к зданию НШ ДС не выполнено с твердым покрытием.

МБОУ «Нижнеураспугинская СОШ ЗМР РТ»:

- Покрытие проездов не рассчитаны для проезда пожарной техникой;

МБОУ «БакырчинскаяНШ ЗМР РТ»:

-Покрытие проездов к зданию НШ ДС не выполнены с твердым покрытием;

-Не обеспечено здание НШ наружным противопожарным водоснабжением. МБОУ «БольшешерданскаяНШ ЗМР РТ»:

-Не обеспечено здание ООШ наружным\_противопожарным водоснабжением

МБОУ «БольшеходяшевскаяНШ-ДС ЗМР РТ»:

Нарушений не выявлено.

МБОУ «Нижневязовская НОШ ЗМР РТ»:

-Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом.

МБОУ «Свияжская СОШ ЗМР РТ»:

- Стены зданий в местах примыкания к ним перехода предусмотрены из материалов группы НГ (кирпичные) с пределом огнестойкости R 120. В проемах этих стен ведущих в переход отсутствуют противопожарные двери;

- Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа.

МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №7 «Чебурашка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №16 «Ладушки» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №12 «Земляничка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №13 «Гусельки» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №9 «Аленушка» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

МБДОУ «Детский сад №45 «Пчелка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №15 «Ромашка» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток и поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

- наружные пожарные лестницы находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.

МБДОУ «Детский сад №26 «Дюймовочка» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

-пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности;

МБДОУ «Детский сад №32 «Сказка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка» ЗМР РТ:

- наружные пожарные лестницы находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.

МБДОУ «Детский сад №33 «Аленький цветочек» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №27 «Журавушка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №17 «Василек» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

МБДОУ «Детский сад №11 «Антошка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №34 «Гульчечек» ЗМР РТ:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;
- Покрытие потолка на путях эвакуации в коридоре медицинского блока выполнено горючими материалами;
- дверь эвакуационного выхода ведущего на задний двор открывается не по направлению выхода из здания.

МБДОУ «Детский сад №31 «Чишмэ» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Прогимназия №10 «Созвездие» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №20 «Елочка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №19 «Красная шапочка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №21 «Незабудка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №22 «Малыш» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №5 «Белочка» ЗМР РТ:

- применены горючие материалы для отделки полов путей эвакуации;
- отсутствует противопожарное водоснабжение;
- помещение садика не обеспечено вторым эвакуационным выходом со 2-го этажа.

МБДОУ «Детский сад №3 «Колосок» ЗМР РТ:

- Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа;
- не пронумерованы огнетушители;
- не проведена проверка огнезащитной пропитки деревянных элементов кровли здания.

МБДОУ «Детский сад №36 «Сосенка» ЗМР РТ:

- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией;
- пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности;
- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;
- Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.
- Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа;

- Для отделки полов на пути эвакуации применены горючие материалы;

МБДОУ «Детский сад №37 «Васильки» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

- допускается устройство кладовки под лестничным маршем;

- на путях эвакуации, в лестничных клетках не выполнено эвакуационное освещение.

МБДОУ «Детский сад №38 им.Крупской ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №39 «Аленка» ЗМР РТ:

-Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

МБДОУ «Детский сад №40 «Солнышко» ЗМР РТ:

-Двери поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах;

- Для отделки полов на пути эвакуации применены горючие материалы;

МБДОУ «Детский сад №29 «Елочка» ЗМР РТ:

- На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение;

- Покрытие пола на путях эвакуации выполнено горючими материалами (линолеум).

МБДОУ «Детский сад №28 «Рябинка» ЗМР РТ:

- На внешней стороне дверок пожарных шкафов отсутствуют буквенные индексы, включающий в себя аббревиатуру "ПК" и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160. Так же отсутствует номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009;

МБДОУ «Детский сад №48 «Алтынчэч» ЗМР РТ:

нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №49 «Чулпан» ЗМР РТ:

нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №24 «Васильки» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №25 «Аленушка» ЗМР РТ:

нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №53 «Радость» ЗМР РТ:

нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №54 «Звездочка» ЗМР РТ:

нарушений не выявлено

МБОУ «Бишнинская НШ-ДС ЗМР РТ»:

- Покрытие пола выполнено горючими материалами (линолеум)

МБДОУ №8 «Голчачак» ЗМР РТ:

- Отсутствуют пожарные знаки;

МБДОУ «Детский сад №44 Лейсан» с. Мамадыш-Акилово:

- Здание детского сада не обеспечено противопожарным водоснабжением;

МБДОУ №41 «Ручеёк» с.Нурлаты ЗМР РТ:

- Здание детского сада по ул. Ленина13, не оборудовано каналом передачи информации АПС в пожарную часть;

- Из спального помещения для детей не выполнен дополнительный эвакуационный выход;

- Стораемые конструкции здания детского сада (чердачное помещение, деревянных перегородок в общем коридоре, тамбуре выхода из здания) не обработаны огнезащитным составом.

МБДОУ №43 «Сомбль» с.Молвино ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек»:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №51 «Тополек»:

Нарушений не выявлено

МБДОУ №46 «Кояшкай» с. ТатарскоеТанаево ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ №52 «Островок» с. Свияжск ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

Прошу Вас принять меры по приведению общеобразовательных учреждений в пожаробезопасное состояние в соответствии с законодательством и рассмотреть вопрос по дополнительному финансированию противопожарных мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений.

Начальник ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Республике Татарстан  
подполковник внутренней службы



Р.Р. Ардыханов.